



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/1108/01/2013

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: Klimatyzatory GREE FREE MATCH INVERTER: GWHD18NK3FO, GWHD24NK3FO, GWHD24NK3GO, GWHD28NK3FO, GWHD36NK3BO, GWHD42NK3AO, GWH07/09MA-K3, GWH12MB-K3, GWH18MC-K3, GKH12/18/24BA-K3, GTH09/12/18/24BA-K3, GFH09/12/18/21/24EA-K3

Zawierający / containing: stal, miedź, aluminium i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji, regulacji temperatury i osuszania powietrza w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych i usługowych, w tym obiektach służby zdrowia i branży spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- Stosownie w zakładach opieki zdrowotnej z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (operacyjnych, OIOM, wybudzeniowych itp.). W salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi
- Czyszczenie, montaż i eksploatacja klimatyzatorów zgodnie z instrukcją producenta

Wytwórca / producer:

Gree Electric Appliances, Inc. Of Zhuhai

JinJiXi Road, QianShan, ZhuHai, GuangDong, 519070, Chiny

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Free Polska Sp. z o.o.
31-539 Kraków
ul. Kotlarska 34



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-09-24 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2018-09-24
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 24 września 2013

The date of issue of the certificate: 24th September 2013

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska
2 up. Gawbor S.
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady